CENTELSA
Una empresa Vlakable

DATOS TÉCNICOS	CENTELFLEX PLUS TFFN Cu 90°C 4x16 AWG 600V TC SR	210280

CORTE TRANSVERSAL Y DIAGRAMA (3D) a escala





Detalle de conductor de Fase

Cable con Cubierta Extradeslizable

CONDUCTOR / NORMA	CuSUAVE	ASTM B174
CALIBRE	16	AWG
ÁREA	1.31	mm2
CLASE DE CABLEADO	J	
FORMACIÓN	16	Alambres
RESISTENCIA D.C. a 20°C (Nom)	13.4520	ohm/km
CARGA DE ROTURA (Inf)	29	kg
AISLAMIENTO / NORMA	PVC	UL 66
ESPESOR (Mín.Prom)	0.38	mm
DIÁMETRO	2.38	mm
RESISTENCIA DE AISLAMIENTO a 15°C (Min)	0.739	Mohm-km
Temperatura (°C) / Tensión de Operación (V)	90	600 V
TENSIÓN DE CHISPERO EN LÍNEA	6 kV AC	6 kV DC
CHAQUETA INDIVIDUAL	TFFN	
ESPESOR (Nom)	0.10	mm
DIÁMETRO	2.64	mm

REUNIÓN DE CONDUCTORES	Fases	
CONDUCTORES DE FASE /	4	
	0+4	
Diámetro sobre fases	6.37	mm
RELLENO / FASES (RELL.PVC/PE) (Mín.Prom)	0 mm	
CHAQUETA / NORMA	PVC	UL 1277
COLOR	Negro	
ESPESOR (Mín.Prom)	1.14	mm

IDENTIFICACIÓN Otro Tabla E1 ICEA S-73-532

Fase	Color Base	Color Trazo	Impresión Tinta	Ribetes
1	Negro			
2	Blanco			
3	Rojo			
4	Verde			

DATOS GENERALES		
DIÁMETRO (Nom)	8.75	mm
PESO TOTAL APROXIMADO	119.47	kg/km
AMPACIDAD (Según NEC)	8 A	
Tcond:90°C, Tamb:30°C. *Hasta 3 cond. transportando corriente.		
TENSIÓN HALADO (Max. tracción sobre conductores de fase)		36 kg
RADIO DE CURVATURA (Min)	35	mm

MARCACIÓN	Impresión en Tinta
CENTELSA CENTELFLEX PLUS Cu 90°C 4x16 AWG (J) TFFN 600V TC SR MTW ER GR II dir bur - EXTRADESLIZABLE - COLOMBIA	
Notas	Máxima separación entre leyendas 1 metro

NORMAS / PRUEBAS	
NORMAS	ASTM B174, UL 66, UL 1277
PRUEBAS DE RUTINA	Dimensiones: Diámetros, espesores, Resistencia DC Resistencia de Aislamiento, Tensión Aplicada
PRUEBAS TIPO	Mecánicas y Térmicas al aislamiento y la chaqueta
PR. ESPECIALES	Se realizarán pruebas especiales bajo acuerdo mutuo

EMPAQUE EN CARRETE			Diámetro (mm)	700
Carrete N°	B3007	P.Bruto (kg)	Ancho (mm)	482
Longitud (m)	1000	147	Diám. Int. (mm)	300

Observaciones y/o Desviaciones:

Los valores aquí indicados están sujetos a las tolerancias normales de manufactura y/o de normas.

Los Medidores de longitud de CENTELSA, son de Precisión Clase I, cuyo error máximo permitido de la longitud medida es del 0.25% (Nota: clase II=±0.5%; clase III=±1.0%)